

質 疑 回 答 書

平成28年3月7日

工事名称 : 河南地区津波時避難拠点地整備工事(第1工区)

| 質 疑 事 項 | 回 答 |
|---|--|
| <p>下記電気設備の詳細仕様（メーカー、型番、回路図、設計図等）を提示お願いします。 可能ならば問合せ先をご提示お願いします。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 引込開閉器盤(矢櫃配水池) 2 引込開閉器盤(緊急時貯水槽) 3 操作盤 4 非常用発電機 5 流量計 6 テレメータ機能追加(男浦ポンプ場) 7 テレメータ盤(緊急時貯水槽) 8 新堂監視盤機能追加 9 有田水道事務所LCD装置機能追加 | <p>メーカー指定はありませんので、型番・問合せ先はありません。仕様については別紙のとおりです。</p> <p>ご要望の回路図・設計図は作成しておりません。回路図、設計図等は公示時に添付している設計図、仕様書を参照頂いた上、受注後受注者殿で施工図・承諾図作成の一環として回路図・設計図を作成頂き、承諾後に製作・据付・調整をお願いすることになります。</p> <p>項目6、8、9（既設装置を改造して機能追加を行うもの）についてメーカー指定はありませんが、機能追加を行う既設装置のメーカー・型番は以下のとおりです。</p> <ol style="list-style-type: none"> 6 テレメータ機能追加(男浦ポンプ場) メーカー (株)日立製作所 型番 TYPE CD FORM TMMFGNO. 8273-6 8 新堂監視盤機能追加 メーカー (株)大同電機製作所 型番 製作番号H0830-11 9 有田水道事務所LCD装置機能追加 メーカー (株)大同電機製作所 型番 製作番号 不明 |
| <p>金属工事のFRP覆蓋の詳細仕様（メーカー、型番等）を提示お願いします 可能ならば問い合わせ先をご提示お願いします。</p> | <p>メーカー指定はありませんので、型番・問い合わせ先はありません。</p> <p>仕様については以下のとおりです。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・FRP覆盖（施錠プレート付） ・開口寸法（1500×1500） 壁厚150mm |

お問い合わせ先：有田市水道事務所

T E L : 0737-83-2141(代)