

見積依頼仕様書

名称 引込開閉器盤 (矢櫃配水機池)

見積り番号	1	整理番号		数量	1面
準拠規格	JIS、JEM、JEC等				
仕様	(1) 形式 屋外壁掛形 (2) 寸法 W350×H1000×D200 (3) 収納器具 MCCB3P 1台 WHメータ取付けスペースを設けること。				
主要部材質	メーカー標準				
付属品 (1台につき)	取付けボルトナット 1個				
使用条件	使用目的 標準使用状態				
	使用条件 連続			設置場所	屋外
参考図	有				
メーカー指定	無				
工場検査	社内 立ち会い 公的機関				
制約事項					
備考	・1面当たりの重量を明記すること。				

見積依頼仕様書

名称 引込開閉器盤(緊急時貯水槽)

見積り番号	2	整理番号		数量	1槽
準拠規格	JIS、JEM、JEC等				
仕様	(1) 形式 屋外壁掛形 (2) 寸法 W350×H1000×D200 (3) 収納器具 MCCB2P				1台
	WHメータ取付けスペースを設けること。				
主要部材質	メーカー標準				
付属品	取付けボルトナット 1組				
使用条件	使用目的 標準使用状態				
	使用条件 連続		設置場所	屋外	
参考図	有				
メーカー指定	無				
工場検査	社内	立ち会い	公的機関		
制約事項					
備考	・1面当たりの重量を明記すること。				

見積依頼仕様書

名称 操作盤

見積り番号	3	整理番号		数量	1面
準拠規格	JIS、JEM、JEC等				
仕様	(1) 形式 屋内自立形 (2) 寸法 W800×H1900×D400 (3) 取付け器具 電源表示灯 1個 広角指示計 3個 集合表示灯 14窓 COS 2個 CS 2個 集合表示灯 14窓 押釦スイッチ 2個 (4) 収納器具 DTMC100A 1組 MCCB 3P 4台 MCCB 3P 5台 スターデルタ起動MCユニット (クローズ) 始動タイプ) 2組 テレメータ (親局) 入力点数 DI 1点 1組 テレメータ (子局) 出力点数 DO 10点 1組 AO 1点 流量計変換器収納スペース 1式 盤内照明 1組 スペースヒータ 1組 その他必要なもの 1式				
主要部材質	メーカー標準				
付属品 (1台につき)	取付けボルトナット 1組				
使用条件	使用目的 標準使用状態				
	使用条件 連続		設置場所	屋内	
参考図	有				
メーカー指定	無				
工場検査	社内 立ち会い 公的機関				
制約事項					
備考	・1面当たりの重量を明記すること。				

見積依頼仕様書

名称 非常用発電機

見積り番号	4	整理番号		数量	1台
準拠規格	JIS、JEM、JEC等				
仕様	(1) 形式 屋外パッケージ型非常用発電機(重耐塩仕様) (2) 冷却方式 ラジエータ方式 (3) 発電機 35kVA以上 (4) 原動機 38.3kW以上 (5) 燃料 軽油 (6) 運転時間 2時間以上				
主要部材質	メーカー標準				
付属品 (1台につき)	1. 共通ベース	1組			
	2. 基礎ボルトナット	1個			
使用条件	使用目的 標準使用状態				
	使用条件 連続		設置場所	屋外	
参考図	無				
メーカー指定	無				
工場検査	社内	立ち会い	公的機関		
制約事項					
備考	・1台当たりの重量を明記すること。				

見積依頼仕様書

名称 流量計

見積り番号	5	整理番号		数量	1組
準拠規格	JIS、JEM、JEC等				
仕様	(1) 形式 電磁式流量計 (2) 口径 50A				
主要部材質					
付属品	レギュレーサ(75→50) 2組				
使用条件	使用目的 上水計測用				
	使用条件 連続		設置場所	屋内	
参考図	無				
メーカー指定	無				
工場検査	社内 立ち会い 公的機関				
制約事項					
備考	・1台当たりの重量を明記すること。				

見積依頼仕様書

名称 TM機能追加（男浦ポンプ場）

見積り番号	6	整理番号		数量	1式
準拠規格	JIS、JEM、JEC等				
仕様	<p>テレメータ（親局） 入出力点数 DI/O 10点 AI/O 2点 男浦ポンプ場の計装盤に集合表示灯を追加すること。</p>				
主要部材質					
付属品 (1台につき)					
使用条件	使用目的 常時使用状態				
	使用条件 連続			設置場所	屋内
参考図	無				
メーカー指定	無				
工場検査	社内	立ち会い	公的機関		
制約事項					
備考					

見積依頼仕様書

名称 テレメータ盤 (緊急貯留槽)

見積り番号	7	整理番号		数量	1面
準拠規格	JIS、JEM、JEC等				
仕様	(1) 形式 屋外壁掛形 (2) 寸法 W350×H1000×D200 (3) 収納器具 MCCB2P 1台 テレメータ (子局) 出力点数 DO 2点				
主要部材質					
付属品 (1台につき)	取付けボルト 1組				
使用条件	使用目的 常時使用状態				
	使用条件 連続			設置場所	屋外
参考図	無				
メーカー指定	無				
工場検査	社内 立ち会い 公的機関				
制約事項					
備考	1面当たりの重量を明記すること。				

見積依頼仕様書

名称 新堂監視盤機能追加

見積り番号	8	整理番号		数量	1式
準拠規格	JIS、JEM、JEC等				
仕様	テレメータ（子局） 入力点数 DI 10点 AI 1点 機能追加を行う。				
主要部材質					
付属品					
使用条件	使用目的 常時使用状態				
	使用条件 連続			設置場所	屋内
参考図	無				
メーカー指定	無				
工場検査	社内 立ち会い 公的機関				
制約事項					
備考					

見積依頼仕様書

名称 有田水道事務所 LCD 機能追加

見積り番号	9	整理番号		数量	1槽
準拠規格	JIS、JEM、JEC等				
仕様	A I 1点 ディスプレイ上に表示追加				
主要部材質					
付属品					
使用条件	使用目的 上水計測用				
	使用条件 連続		設置場所	屋内	
参考図	無				
メーカー指定	無				
工場検査	社内 立ち会い 公的機関				
制約事項					
備考					