

市民会館解体工事質疑回答書

総務部総務課
経済建設部建築住宅課

番号	質疑事項	回答
1	設計書 E 電気工事の箕島中学校グラウンド夜間照明の明細がわかりませんのでご指示下さい。	図面番号A-13敷地整地図に経路・規格等記載しておりますので、各社において図面より積算して下さい。
2	設計書P-28 箕島中学校グラウンド夜間照明の現況図及び今回の工事図面及び仕様をご指示下さい。	現況図はありません。現在 夜間照明の横に自立引込BOXがあり、直接関電柱から200Vで引込でいます。点滅は庁舎(守衛室)から市民会館を経由(経路不明)して行っています。今回工事は、点滅信号を送る配管・配線の取替です。工事内容は質疑事項-1を参照して下さい。
3	設計書P-28 盛土は購入土とありますが、A種で宜しいですか。	A種です。
4	火災保険についての記載がありませんが、加入するとして宜しいですか。また、加入する場合の保険期間をご指示下さい。	現場説明書・特記仕様書及び提出書類一覧表に、各種保険について記載しております。火災保険についても加入して下さい。保険期間については、各社にて工程等を考慮し、必要な期間を設定し、加入して下さい。
備考		