質 問 回 答 書

平成23年8月22日

工事名称　有田市民球場改修工事

質問番号	図面番号	質 問 事 項	回　答
1	設計図 （A80,A81） （E04～E06）	天井EP塗装、漏水跡天井材取替部における照明器具、感知器などの脱着工事は必要ないと考えてよろしいでしょうか。必要であれば台数などを教えて下さい。	逆富士型蛍光灯は電球およびかさを脱着とします。 21箇所。その他は現状のまま施工します。
2	設計書 （P23）	球場ソフトフェンス現場書きで詳細が不明です。仕様等ご指示下さい。	塗料：テントカラー（しろ）現状復旧を原則とします。現場確認ねがいます。
3	設計書 （P26）	鳥獣害防除器ガードパワーとありますが、メーカー及び品番をご指示下さい。	販売店「ｹｲ.ｳｴｰﾌﾞ.ﾈｯﾄ」広島県呉市中央1-6-8。 TEL0823-21-8238.ﾒｰﾙ info@kwn.ne.jp　同等品
4	設計書 （P26）	事務室移設に伴い、機械警備において、工事中のセキュリティーは解除した状態でよろしいですか。	移設先の事務室は機械警備が必要。