

質疑回答書

工事名：令和3年度 市庁舎長寿命化改修 外壁等修繕工事

連番	質問	回答
1	設計書(P13)Ⅲ-3外壁補修工事 ①既設タイル(90×150角・70×210角)のメーカー名及び品番が解れば、回答をお願いします。	既設タイルは特注品でメーカーは不明です。
2	設計書(P13)Ⅲ-3外壁補修工事 ②新規タイル納期が遅れた時は、工期変更は可能ですか。 (新規タイルの製作が、3ヶ月以上かかると思われます。)	必要に応じ協議します。やむを得ないと認める場合は、可とします。
3	設計書(P13)Ⅲ-3外壁補修工事 ③新規タイルが、数量不足の時は、工期変更は可能ですか。 (外部足場組立後の調査では間に合わないので、仕様書明細数量の発注になります。)	同上
4	設計書(P14)Ⅲ-4外壁補修工事 ④ コンクリート打ち放し研り仕上面が、サンダー掛けの上下地調整RB種となっています。仕上は、不要でしょうか。 または、再度ウエテキシン塗りまで必要でしょうか。	吹付タイル仕上です。(図面A-40参照)
5		
6		
7		
8		
9		
10		