

| 連番 | 図面 | 設備 | 質問内容 | 回答 |
|----|----------|------|---------------------------------------|---|
| 1 | 設計書P. 44 | 電気 | 非常電源装置400wの詳細が不明です。仕様、品番などご教示お願い致します。 | 非常灯用直流電源装置（参考 パナソニック FG45041）です。 |
| 2 | 設計書P. 37 | サイン | メーカーと仕様を教えてください。 | 参考メーカーは(株)フジタです。仕様は図面A-88、A-89 サイン詳細図を参照ください。 |
| 3 | 設計書P. 42 | 電気設備 | B電気設備工事2撤去工事の数量が1式となっていますが詳細はございませんか？ | 参考数量明細として撤去費算出調書（電気設備）添付します。 |