

質 疑 回 答 書

1/1

令和5年4月5日

各 位 様

工 事 名 : 箕島中学校校舎等解体工事(第3工区)

| 番号 | 図面番号 | 質 疑 事 項 | 回 答 |
|----|----------|--|------------------------|
| 1 | A-1-02-2 | 図面A-1-02-2 ①-2普通・特別教室棟（外壁・軒天）複層塗材の塗膜は、非飛散性アスベストと明記していますが、下地の状態によっては塗材が残る場合はサンダー工法で追加の対象でよろしいでしょうか。 | よろしいです。 |
| 2 | | 工事用事務所及び便所の指定場所は、どちらでお考えですか。 | 敷地東側の仮設スロープ脇の空地进行予定です。 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |