

新都市公園整備工事(その15)質問回答書

No. 1

経済建設部 都市整備課

番号	質 問 事 項	回 答
1	見積分のインターロッキングが、一部材料支給となっていますが、材料支給分のメーカー、品番を教えてください。	支給ブロックは、日本興業株式会社 エコロアクア SAZARE (保水タイプ)F-3 150×150 H=80とします。
2	駐車場の車止めブロックH=180ですが、車高の低い車ではバンパー等が当たらないですか。通常は、H=100～120程度ですが、ご教授願います。	「H=180」の記載は、誤記であるため、設計図書に「H=180」と表記される車止めブロックの仕様はすべて「H=110」として積算してください。
3	駐輪場の土間コンクリートt=70ですが、メッシュ筋入れ及びひび割れ等が懸念しますが現況で施工かご教授願います。	入札については、仕様書の内容で積算してください。
4	現在駐車場予定地に土砂が堆積していますが、処分費等は別途追加で計上したら宜しいですか。	入札については、仕様書の内容で積算してください。
5	同上の土壌検査費も別途追加で計上したら宜しいですか。	入札については、仕様書の内容で積算してください。
6	草等も茂っており別途追加で計上したら宜しいですか。	入札については、共通仮設費の準備費に含まれる部分を考慮し、仕様書の内容で積算してください。
7	石、現場打ち会所等も駐車場予定地にあり処分費等は別途追加で計上したら宜しいですか。	入札については、仕様書の内容で積算してください。
備考		