

# 質 疑 回 答 書

令和5年9月21日

各 位 様工 事 名 : 有和中学校グラウンド整備工事(第3工区)

番号	設計書・図面番号	質 疑 事 項	回 答
1	設計書NO.8	鉄棒及び移動式バックネットの移設は市内のどこから搬出する予定ですか？	有田市宮原町にあります、「文成中学校」の敷地内から移設する予定です。
2	設計書NO.8	砂場の外寸法が明示されていないので教えてください。	枠外面で8200×4700です。
3	設計書NO.8	グラウンドマットの材質及び厚みを教えてください。	合成ゴムチップ製 厚さ20mm です。
4	図面G-1-03-4	仮設計書の敷鉄板ですが軌跡図では、幅7.5m必要のためとグラウンド内待機場所の確保が必要であり、数量等が生じますが追加の対象で宜しいでしょうか。	設計書にある数量で計上してください。ただ、現場で設計内訳書以上に必要になれば、増額対象とします。
5	設計書NO.17	共通化設備の交通誘導員200人計上されていますが現場内及び搬出時の道路整備も必要となり、日/2名で追加の対象で計上して宜しいでしょうか。	設計書にある数量で計上してください。ただ、現場で設計内訳書以上に必要になれば、増額対象とします。