

質 疑 回 答 書

令和5年9月21日

各 位 様

工 事 名 : 有和中学校グラウンド整備工事(第4工区)

番 号	設計書・図面番号	質 疑 事 項	回 答
1	図面G-1-03-4	仮設計画の敷鉄板ですが軌跡図では、幅7.5m必要のためとグラウンド内待機場所の確保が必要であり、数量等が生じますが追加の対象で宜しいでしょうか。	設計書にある数量で計上してください。ただ、現場で設計内訳書以上に必要になれば、増額対象とします。
2	設計書NO.8	外壁薄塗塗材E(ゆず肌)は、塗り仕様でよろしいでしょうか。	手が届く範囲の高さの擁壁面に塗る仕様です。
3			
4			
5			
6			