

令和6年6月17日

有田市文化福祉センター空冷チリングユニット更新業務委託に係る条件付き一般競争入札に係る質疑回答

質疑内容	回答
仕様書【付帯工事】⑤電気工事(1式)について 既設電気設備よりの接続替え程度でしょうか。また、必要部材は機器へ接続するための電線程度と考えて良いでしょうか。 今回の業務に関連し、更新する設備等があれば教えてください。	お見込みのとおり。
仕様書【付帯工事】⑥計装工事(1式)について 計装工事の内容等がわかる図面、数量明細書等があれば提供をお願いします。	図面や数量明細書等についてはございません。
仕様書【付帯工事】⑥計装工事(1式)について 上記質問に関して、資料が無い場合、計装工事の内容は信号線の接続替え程度と考えて良いでしょうか。	お見込みのとおり。