

質問回答書

令和8年4月30日

工事名：文化福祉センター空調設備改修工事

連番	資料名及び項目名等	質問内容	回答
1	工事車両について	工事車両の駐車スペースは確保して頂けるのですか。	施工者にて仮設計画図及び施工計画書（必要駐車スペースや設置期間等を明示）を提出し、協議の上決定するものとします。
2	仮設事務所について	設計書P-2と図面NO. A-06では、工事監理事務所の設置の有無が異なりますがどちらが正ですか。	図面を正とします。
3	敷鉄板について	図面NO. A-05 敷鉄板のサイズは1.5×3.0の為36㎡改め108㎡になり数量が異なると思いますが設計変更の対象と考えたら宜しいですか。	図面を正とし、図面数量を見込んだ数量にて見積りをしてください。
4	屋上機械架台について	既設クーリングタワー撤去後のウレタン塗膜防水の補修費は必要になりますか。	M-18図による。 既設クーリングタワー脚部下にて防水が施工されていない箇所があった場合は、既設同等の防水を行うものとします。またその費用は本工事に含むものとします。
5		工事期間中は、施設の運用をしているのですか。また1階駐車場の使用に制限などございますか。	施設は運用中で、駐車場の使用については協議の上、決定するものとします。
6		工事開始日など制約は、ございますか。工事の出来ない期間は、ありますか。	工事開始日の制約はありません。 工事不可期間は設定しませんが、施設は運用中のため、イベント開催日(規模、内容等によって)は工事可否を協議の上、決定するものとします。
7		工事中、作業員及び資材等の搬入・搬出にE L Vは、使用できますか。	使用可能としますが、使用の条件等の詳細は協議の上、決定するものとします。
8		工事用電力・水道は支給いただけますでしょうか。	電力・水道ともに支給可能です。